

3 juni 2025

Information om renoveringen av B-garaget

Renoveringen av B-garaget är nu igång. Planeringen för garage- och carportlängor på B övre var att demontera alla balkar för att sedan återmontera dem. Det har nu visat sig i samband med rivningen att stålbalkarna är i sämre skick än väntat och inte kan återanvändas.

Vid rivning av asfalt följde tätskiktet med asfalten då den borde suttit kvar i betongen. Vatten har då kommit in mellan tätskikt och betong och skadorna är större än väntat, särskilt vid pelarfötterna. Konstruktör och kontrollansvarig är vidtalade för att utreda vilka åtgärder som behöver göras.

